

# ZERTIFIKAT

für


## TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

Nachstehende(s) Produkt/Produktgruppe erfüllt die Vergabekriterien V1.3 der Zertifizierung „TÜV PROFiCERT-product Interior“. Dieses Zertifikat entbindet den Hersteller nicht von seiner Verantwortung für die Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben und Produkteigenschaften.

Republic Floor GmbH  
Lise-Meitner-Straße 1  
82152 Krailling  
Deutschland

### SPC-Bodenbelag (mit oder ohne Trittschalldämmung)

Ergebnis der Emissionsprüfung: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM erfüllt  
Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten:

|   |   |   |                        |   |   |
|---|---|---|------------------------|---|---|
| √ | AgBB 2018 / AgBB 2021   | √ | MVV TB / ABG Anhang 8  | √ | Belgische VOC-Verordnung                              |
| √ |  | √ | BREEAM Exemplary Level | √ | LEED v4<br>(außerhalb Nordamerikas)                   |
| √ | Finnische<br>M1-Klassifizierung   | √ | CAM Italien            | √ | Österreichisches Umwelt-<br>zeichen, Richtlinie UZ 42 |

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 8219-1**

Zertifikat gültig von 2024-09-17 bis **2027-09-16**

Auditbericht-Nr. 2123071/2024/1

Erstzertifizierung 2024-09-17



*Dr. M. Pawke*

Darmstadt, 2024-09-17  
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen  
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

# ANHANG

Diese Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale (alle Angaben  $\pm 10\%$ ):

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Aufbau:                  | UV-Beschichtung<br>Nutzschicht aus PVC<br>Dekorschicht aus PVC<br>Trägerschicht (SPC Komposit-Schicht)<br>Optional mit Trittschalldämmung |
| Oberflächenbeschichtung: | Basierend auf Polyurethan   |
| Trittschalldämmung:      | Optional<br>IXPE in Dicke 1,0 mm<br>EVA in Dicke 1,5 mm   |
| Gesamtdicke:             | 3,5 – 7,5 mm (ohne Trittschalldämmung)  |
| Flächengewicht:          | 6,56 – 15,38 kg/m <sup>2</sup>  |

und umfasst folgende Artikel:

Bigger 5 – Wolf, Grizzly, Lion, Crocodile, Tiger  
Stonehenge – Trilithon  
Elements – 15, 20, 20 Plus, 30 Plus, 50 Plus  
Elements XTended – Water 30 Plus, Earth 50 Plus  
Colmar SPC Collection

## TÜV PROFiCERT-product Interior (PREMIUM)

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 8219-1**

Zertifikat gültig von 2024-09-17 bis **2027-09-16**



*Dr. M. Paride*

Darmstadt, 2024-09-17  
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen  
– Der Zertifizierungsstellenleiter –